

Отчет о технологических нарушениях в ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
за 2010 год

Название энергообъекта, месяц	Аварии	Инциденты	Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл.энергии по авариям и инцидентам, кВт час
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»							
октябрь	0	1	Повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ	19.10.2010 г. 12 час 08 мин	19.10.2010 г. 12 час 44 мин	Восстановлено	988
ИТОГО:	0	1					988