

Информация  
 За 4-ый квартал 2011 г.о наличии объема свободной для технологического  
 присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	18,6	18,065	15,935	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	4,8	4,831	3,669	г.Рузаевка