

**Отчет о технологических нарушениях в ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
за 2011 год**

Название энергообъекта/ месяц	Аварии	Инциденты	Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл.энергии по авариям и инцидентам, кВт час
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»							
август	1	0	Автомашинной сбиты ж/б опоры ВЛ-10 кВ №312	25.08.11г. 00-26	25.08.11г. 14-40	устранено	1044
ИТОГО:	1	0					1044