

Информация
 За 3-й квартал 2012 г. о наличии объема свободной для технологического
 присоединения потребителей трансформаторной мощности

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	18,6	18,83	15,17	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	4,8	5,252	3,248	г. Рузаевка