

Информация
За 4-й квартал 2014 г. о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	17,4	33,767	0,233	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	6,4	8,121	0,379	г. Рузаевка

Главный инженер

В.А. Шураев

исп. Шабалкин А.С.
(834-51)2-16-20