

**Отчет о технологических нарушениях по АО «Мордовская электросеть»
за 2016 год**

Источник питания	Аварии / Инциденты	Работала защита/ Причина	Дата и время отключения	Дата и время включения	Мероприятия по устранению	Недоотпуск эл.энергии (кВт час)
АО «Мордовская электросеть»						
ГПП «ЛАЛ» яч.№31	0/1	ТО Сильный ветер	02.10.16г 09-49	02.10.16г 10-34	Осмотр. Замена масла на В-10 РПВ успешное	1700
ПС «Рузаевка» яч.№211	0/1	ТО Сильный ветер	02.10.16г 09-50	02.10.16г 10-06	Осмотр. РПВ успешное	102
ПС «Рузаевка» яч.№408	0/1	ТО Сильный ветер	02.10.16г 09-50	02.10.16г 15-58	Осмотр.Устранение обрыва	1290
ЦРП Яч.№ 8	0/1	ТО Сильный ветер	02.10.16г 10-57	02.10.16г 12-53	Осмотр.Устранение обрыва	83
ГПП «Висмут» Яч.№12	0/1	ТО Не известно	08.11.16г 12-36	08.10.16г 12-55	Осмотр. РПВ успешное	396
ПС «Рузаевка» яч.№207	0/1	ТО Не известно	10.11.16г 14-10	10.11.16г 15-27	Осмотр. РПВ успешное	328
ГПП «Висмут» Яч.№3	0/1	МТЗ Перегрузка в сети	10.11.16г 16-32	10.11.16г 17-50	Осмотр. Перераспределение нагрузки	1157
ГПП «ЛАЛ» яч.№35	0/1	МТЗ Перегрузка в сети	18.11.16г 16-34	18.11.16г 18-08	Осмотр. Перераспределение нагрузки	2079
ПС «Рузаевка» яч.№207	0/1	ТО Повреждение изолятора на опоре	19.12.16г 11-45	19.12.16г 16-40	Осмотр. Замена изолятора на ЛЭП-10 кВ	1121
ИТОГО:	0/9					8256