

Информация
 За 3-й квартал 2017 г. о наличии объема свободной для технологического
 присоединения потребителей трансформаторной мощности.

№ п/п	Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра с учетом резерва	Максимальная фактическая нагрузка, МВт	Мощность по действующим договорам	Свободная мощность	Местоположение ПС
					МВт	МВт	
1	ГПП 110/10 «ЛАЛ»	2x40000	80000	15	33,968	0	г. Рузаевка
2	ГПП 110/10 «Висмут»	2x10000	20000	5,4	8,497	0	г. Рузаевка